

Stephan Wullschleger  
Gräubernstrasse 12  
4410 Liestal  
T: 061 552 20 00  
T: 061 552 20 22 (direkt)  
stefan.wullschleger@bl.ch  
www.bl.ch/Lebensmittelsicherheit

ALV BL, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeindeverwaltung Rickenbach  
Wasserversorgung  
Hauptstrasse 7  
4462 Rickenbach BL



Liestal, 02. September 2024 / SW

## Prüfbericht

Auftrags-Nr: A-24-2331  
Probenahme am: 22.08.2024, 08:00  
Probeneingang am: 22.08.2024  
Auftragstyp: Selbstkontrollproben  
Untersuchungszeitraum: vom 22.08.2024 bis 30.08.2024  
Probenahme durch: Gemeindeverwaltung Rickenbach  
Witterung vor Ort: Regen vor mehr als 5 Tagen  
Untersuchungsziel: Mikrobiologische und chemische Parameter

Probennr.	Entnahmestelle	Bezeichnung	Vorgaben TBDV*
P-24-005278	67.14.A	Kreuzackerquellen, Rohwasser	Keine Vorgabe
P-24-005279	67.14.AU	Kreuzackerquellen, nach UV	Entspricht
P-24-005280	67.15.A	Kohlholzquellen, Rohwasser	Keine Vorgabe
P-24-005281	67.15.AU	Kohlholzquellen, nach UV	Entspricht
P-24-005282	67.8.A	Hauptquellen, Rohwasser	Keine Vorgabe
P-24-005283	67.8.N	Hauptquellen, nach UV	Entspricht
P-24-005284	67.81.N	Netzwasser Fremdwasser Buus	Entspricht
P-24-005285	67.85.N	Netzwasser Reservoir Oberacker	Entspricht
P-24-005286	67.92.N	Netzwasser Langer Brunnen	Entspricht

\*Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, aktuellste Fassung

### Ausgangslage

Es wurden Selbstkontrolluntersuchungen für die Wasserversorgung gemäss der jährlichen Probenplanung durchgeführt.


### Resultat

Die Ergebnisse sind auf den Folgeseiten zu finden.

### Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Probenahmeverfahren, Prüfmethode und deren Messunsicherheiten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Entscheidungsregeln und Messunsicherheiten finden Sie auch unter [www.bl.ch/messunsicherheit](http://www.bl.ch/messunsicherheit).

Freundliche Grüsse

  
Stephan Wulschleger  
Trink- und Badewasserinspektor

**Anhang**  
- Rechnung

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns zugestellte Probe.  
Ohne schriftliche Genehmigung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.